



Installasjon av ildstad i eksisterande bustad er ifølgje Plan- og bygningsloven unntatt frå søknad og meldeplikta dersom installasjonen kontrollerast av kvalifisert kontrollør, jf Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 5.2 d. Det er viktig å merke seg at dei tekniske reglane i samband med installasjon av ildstaden, gjeld fullt ut. Vi gjer vidare merksam på at installasjon av ildstad i nybygg er søknadspliktig arbeid, jf Plan- og bygningsloven § 93. I høve til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4, skal melding om nytt installert ildstad, eller andre vesentlege endringar med fyringsanlegget, sendast kommunen.

SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ILDSTED

Eiendommens adresse		Gnr	Bnr	Tlf
Eiers navn	Adresse		Postnummer	Sted
Montørs navn	Adresse		Postnummer	Sted
Ildstedets type og fabrikk	Effekt i kw		Brenselstype	
Skorsteinstype (Eks tegl, type elementskorstein)		Dimensjon i cm ²	Antall ildsteder på skorsteinen	
Installasjonen kontrollert av		Adresse	Postnummer	Sted
Kvalifikasjon				

Hvis mulig

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?

Ja Nei

Husk å sjekke:

Avstand brannmur, avstand til brennbar materiale, avstand til tak, husk plate foran ildstedet.

Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen.

Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?

Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft via luftventiler over vindu?

Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsproduzentens anvisninger?

Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?

Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisningen på byggeplass?

Installert
 Sted Dato Montørens signatur

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfylt sjekkliste

Visuell kontroll

Videokamera

Annet

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

.....
Sted Dato Kontrollør

Øygarden brannvesen, Rådhuset, Ternholmveien 2
5337 Rong
Tlf 56 38 00 00